



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тюменской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)**

**Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковетском районах**

**Предписание № 357 от 24.10.2019 г.**

**Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске,  
Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковетском районах**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

акта проверки от 24.10.2019г. Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «  
Средняя общеобразовательная школа №13», расположенном по адресам:

Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова 36

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу  
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных  
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений пунктов СанПиН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" предупреждения возникновения и  
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний  
(отравлений) людей предлагаю: устранить нарушения требований санитарного законодательства  
СанПиН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  
УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

1. В спортивном зале отремонтировать защитные экраны отопительной системы в соответствии с  
требованием п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 . Потолки и стены всех помещений должны быть  
гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими  
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается  
в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных  
потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при  
условии соблюдения кратности воздухообмена.

(в ред. Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  
25.12.2013 N 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного  
врача РФ от 24.11.2015 N 81)

Срок до 31.12.2019г.

2. Отремонтировать дверные проемы раздевалок для мальчиков и девочек и над входной дверью  
в спортивный зал, в соответствии с требованием п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 . Потолки и  
стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков  
поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением  
дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других  
помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в  
общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

(в ред. Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)

Срок исполнения по 31.12.2019г.

**О выполнении настоящего предписания сообщить в установленные сроки**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №13» Крапивину О.В.

(фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

v

(подпись)

Примаков Е.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г, № 52-ФЗ, получил: \_\_\_\_\_

«24» октября 2019г

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13»

должность лица,

v



Крапивина О.В.

(фамилия, имя, отчество)